

安定型処分場水質調査報告 [ 浸透水 ]

作成日:平成 31 年 1 月 11日

分析項目	記号	単位				基準値
			H29.8.25	H30.11.9	H30.12.14	
アルキル水銀	R-Hg	mg/l	<0.0005			検出されないこと。
総水銀	T-Hg	mg/l	<0.0005			0.0005mg/l 以下
カドミウム	Cd	mg/l	<0.003			0.01mg/l 以下
鉛	Pb	mg/l	<0.001			0.01mg/l 以下
六価クロム	Cr(VI)	mg/l	<0.02			0.05mg/l 以下
砒素	As	mg/l	0.001			0.01mg/l 以下
全シアン	CN	mg/l	<0.1			検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル	PCB	mg/l	<0.0005			検出されないこと。
トリクロロエチレン		mg/l	<0.001			0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン		mg/l	<0.001			0.01mg/l 以下
ジクロロメタン		mg/l	<0.002			0.02mg/l 以下
四塩化炭素		mg/l	<0.0002			0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン		mg/l	<0.0004			0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	<0.01			0.1mg/l 以下
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	<0.004			0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	<0.1			1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	<0.0006			0.006mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	<0.0002			0.002mg/l 以下
チウラム		mg/l	<0.0006			0.006mg/l 以下
シマジン		mg/l	<0.0003			0.003mg/l 以下
チオベンカルブ		mg/l	<0.002			0.02mg/l 以下
ベンゼン		mg/l	<0.001			0.01mg/l 以下
セレン	Se	mg/l	<0.001			0.01mg/l 以下
1,4-ジオキサン		mg/l	<0.005			0.05mg/l 以下
塩化ビニルモノマー		mg/l	<0.0002			0.002mg/l 以下
化学的酸素要求量	COD	mg/l	6.3	3.2	3.4	40mg/l 以下
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l				20mg/l 以下
電気伝導率	Cond	mS/m				
塩化物イオン	Cl-	mg/l				

株式会社 東部開発  
横尾処理センター